

公募型プロポーザル
参加申込に関する質問回答書

令和6年4月11日

深川市公共施設照明設備 LED 化事業

番号	質問内容	回答
①	仕様書の2仕様(1)規格、品質についての①に日本工業規格 JIS 8159 1 を準拠し、とあるがその場合金口が GX16t-5口金付直管となるとと思いますが、これは特殊な特定メーカーの製品になるので、汎用性のある世界標準の金口 G13でも問題はないと考えてよいでしょうか。	質疑内容で安全上や使用上支障がなければ良しとしますが、管球交換を基本としていますので、既存の器具に適合した口金を選定願います。
②	管交換が主であれば法的に問題は無いと考えておりますが、例外的に器具交換で埋め込み式の場合には、大気汚染防止法規制強化により2006年8月以前の建物であればアスベスト調査及びアスベスト工事資格者による施工が必要になるという認識でよろしいでしょうか	質疑内容のとおりで良しとします。
③	完成図書の図面とありますが現存の PDF データ図面へ本事業で LED 化した箇所を明示する形でよろしいでしょうか。	質疑内容のとおりで良しとします。
④	PCB 含有安定器の可能性についてですが昭和52年3月以前の建物はありますか。建築年度を教えてください。	PCB 含有安定器は調査済みで無いものと考えていますが、検出された場合は別途協議とします。
⑤	入札参加資格について、リース業を営むものとそのコンソーシアムと考えてよいでしょうか。実績についてコンソーシアムの会社も多くの自治体実績をもっているため適正な評価のために様式4を提出させていただきますがよろしいでしょうか。	応募者の代表者は機器をリース及び管理する業務を履行する能力を有する事業者としています。 また、業務実績報告書(様式4)はリース事業役割業者(応募者の代表者)のみとしています。構成員につきましても任意で提出は可能です。
⑥	別紙1にて61施設の点灯時間(時間)・点灯日数(日)・電力量料金(円/kwh)は記載されておりますが、北電以外の契約があれば施設名と契約電力会社名を教えてください。	新電力は、No10「文化交流ホールみ・らい」のみです。 基本料金2,020円、電力量料金16.78円/kwh、再生エネルギー促進賦課金3.45円としてください。
⑦	リース契約書は深川市様の書式がございますでしょうか。リース会社書式でもよろしいでしょうか。	リース契約については深川市の様式としますが、詳細内容については契約者と別途協議とします。