

# 積算用照明点灯時間一覧

令和5年11月

北空知衛生センター組合

事務所

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯点灯本数	点灯時間/日	点灯日数/年
休憩室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	1	123
物品庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	50
更衣室(男)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	25
更衣室(女)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	25
湯沸室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	123
湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	123
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	27	54	9	245
事務室	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1	123
トラックスケール	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	9	309
玄関ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	2	6	1	309
風除室	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	1	309
x	ダウンライト Φ150 FHT24	6	6	1	100
ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	6	18	1	100
書庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	1	50
物品庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	1	50
便所(身障者)	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	1	5
便所(女)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	309
便所(女)	直管蛍光灯 FL20形	3	3	1	309
便所(女)	ダウンライト Φ150 FHT16	3	3	1	309
便所(男)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	309
便所(男)	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	1	309
便所(男)	ダウンライト Φ150 FHT16	3	3	1	309
大会議室	直管蛍光灯 Hf32形	18	36	2	200
廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	7	7	1	100
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	5	5	1	100
事務室(2)	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	9	309
計		118	190		

中継施設

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯点灯本数	点灯時間/日	点灯日数/年
1F 外壁	HIDランプ<高天井>水銀灯(HF) 400形	4	4	3	309
1F 電気室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	2	309
1F 電気室	直管蛍光灯<防水カ> FHF32形	5	10	2	309
1F 資材庫・物品庫	直管蛍光灯 Hf32形	5	5	2	309
1F ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	5	15	2	309
1F 軒下	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2	2	309
1F 男子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	2	309
1F 男子便所	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	2	309
1F 男子便所	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	2	309
1F 風除室	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	1	309
1F 女子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	309
1F 女子便所	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	309
1F 女子便所	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1	309
1F 事務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	2	309
1F 廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5	2	309
1F 脱衣所	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	2	309
1F 湯沸室	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	2	309
1F 湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	2	309
1F 休憩室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	4	309
1F 前室	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	9	309
1F 洗濯室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	4	309
1F 男子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	2	309
1F 倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	2	309
1F 風除室	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1	309
1F 女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	309
1F 軒下	ダウンライト Φ150 FHT24	1	1	1	309
1F 受水槽	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	9	309
2F 中央制御室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	3	309
2F 階段室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	3	309
2F 受水槽	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	9	309
2F 集じん・脱臭室	HIDランプ<高天井>水銀灯(HF) 400形	2	2	3	309
2F プラットホーム	HIDランプ<高天井>水銀灯(HF) 700形	19	19	9	309
2F 見学者ホール	スクエアライト □350 埋込 FHP32×3	11	11	3	309
2F 物品庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	1	309
RF 階段室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	309
計		107	133		

汚泥再生処理施設

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯点灯本数	点灯時間/日	点灯日数/年
B1 ブロウ室	直管蛍光灯 FL40形	13	13	1	260
B1 ポンプ室	直管蛍光灯 FL40形	21	42	2	260
B1 ポンプ室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	6	12	2	260
B1 階段室	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	2	2	2	260
B1 倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	50
1F 受入室	直管蛍光灯 FL40形	15	30	9	260
1F 受入室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	9	260
1F ボイラ室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	1	260
1F ボイラ室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型 笠付	3	6	1	260
1F 灰ホッパ室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	4	100
1F 灰ホッパ室	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	2	2	4	100
1F 階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1	2	260
1F 受付兼焼却監視室	直管蛍光灯 FL40形	2	6	9	100
1F 受付兼焼却監視室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	3	6	100
1F 前室、便所	直管蛍光灯 FL40形	1	2	9	260
1F 前室、便所	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	2	260
1F 前室、便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	2	260
1F 除砂室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	50
1F 外部搬入ホッパ室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	2	260
1F 外部搬入ホッパ室	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	2	2	2	260
1F 乾燥焼却室	直管蛍光灯 FL40形	7	14	2	260
1F 工作室	直管蛍光灯 FL40形	5	5	1	260
1F 工作室	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	1	1	1	260
1F 倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	1	260
1F 風除室	ダウンライト Φ150 FDL27	2	4	1	260
1F 屋外	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	260
1F 檜上部室	直管蛍光灯 FL40形	14	28	6	260
1F 檜上部室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型 笠付	4	8	6	260
1F 檜上部室	直管蛍光灯 FL40形	4	4	6	260
1F 階段室(1)	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	1	1	2	260
1F 階段室(2)	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	1	1	2	260
1F 階段室(3)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	2	260
1F ホール、玄関	ダウンライト Φ150 FDL27	6	12	2	260
2階前処理・脱臭室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	6	260
2階前処理・脱臭室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型 笠付	3	6	6	260
2階前処理・汚水処理室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	6	260
2階前処理・汚水処理室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型 笠付	2	4	6	260
2階前処理・汚水処理室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	6	260
2階前処理・汚水処理室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型 笠付	3	6	6	260
2階乾燥焼却炉室	HIDランプ<高天井> 水銀灯(HF) 700形	4	4	6	260
2階男子手洗い	直管蛍光灯 FL40形	3	6	2	260
2階男子手洗い	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	260
2階灰ホッパー上部室	直管蛍光灯 FL40形	8	8	1	260
2階灰ホッパー上部室	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	2	2	1	260
2階女子手洗い	直管蛍光灯 FL40形	1	2	1	260
2階女子手洗い	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	260
2階冷却置場	直管蛍光灯 FL40形	4	4	2	260
2階冷却置場	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	1	1	2	260
2階廊下	直管蛍光灯 FL40形	5	10	2	260

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯点灯本数	点灯時間/日	点灯日数/年
2階廊下	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	3	6	2	260
2階作業員控室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	9	260
2階作業員控室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	9	260
2階階段	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	2	2	2	260
2階中央監視室	直管蛍光灯 FL40形	11	22	9	260
2階中央監視室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	9	260
2階事務室	直管蛍光灯 FL40形	11	22	1	260
2階事務室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	1	260
2階雷庫	直管蛍光灯 FL40形	3	6	1	260
2階湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	260
2階湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	2	260
2階前室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	2	260
3F 倉庫	直管蛍光灯 FL40形	3	6	1	260
3F 脱衣室	環状蛍光灯 FCL30形	3	3	2	260
3F 脱衣室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	2	260
3F 浴室	環状蛍光灯 FCL30形	1	1	2	260
3F 浴室	ダウンライト Φ100 100W相当	2	2	2	260
3F 湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	260
3F 湯沸室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	260
3F 休憩室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	1	260
3F 休憩室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	1	260
3F 和室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	1	260
3F 男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	260
3F 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	4	1	260
3F 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	4	2	260
3F 男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	26
3F 廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	8	4	260
3F 廊下	直管蛍光灯 FL20形	2	2	4	260
3F ホール	直管蛍光灯 FL40形	7	14	4	260
3F ホール	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	3	6	4	260
3F 電気室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	1	260
3F 電気室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	1	260
3F 会議室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	1	260
3F 会議室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型 笠付	1	2	1	260
3F 階段室	直管蛍光灯 FL40形	14	28	2	260
3F 水質試験室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	9	200
3F 水質試験室	非常灯 40形1灯非常灯兼用型V230	1	1	9	200
水質試験室	直管蛍光灯 FL40形	11	22	9	200
水質試験室	非常灯 40形2灯非常灯兼用型V230	1	2	9	200
計		329	568		

## リサイクルプラザ

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯点灯本数	点灯時間/日	点灯日数/年
1階EVホール	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	309
1階消化ポンプ室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	1	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
1階女子手洗い	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	4	309
1階女子手洗い	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	4	309
1階女子手洗い	直管蛍光灯 FL20形	1	1	4	309
1階男子手洗い	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	4	309
1階男子手洗い	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	4	309
1階男子手洗い	直管蛍光灯 FL20形	1	1	4	309
1階車内監視室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	309
1階プラットホーム	HIDランプ<高天井>水銀灯(HF) 400形 E39	9	9	9	309
1階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	9	309
1階	直管蛍光灯 FL20形	2	4	9	309
1階	直管蛍光灯 FL20形	2	4	9	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
1階	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	1	1	9	309
1階屋外	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	8	8	3	309
1階	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	1	1	9	309
1階可燃物	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	1	1	9	309
1階	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	1	1	9	309
1階	直管蛍光灯 FL20形	1	1	9	309
1階	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	9	309
1階	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	9	309
1階ピット	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	9	309
1階	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	1	1	9	309
1階	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	1	1	9	309
1階カレット置場	直管蛍光灯 Hf32形	15	15	9	309
1階防具	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	9	309
1階	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	9	309
	非常灯 別置(直付形)	1	1		
1階	HIDランプ<投光器>水銀灯(HF) 400形	1	1	9	309
1階試験置場	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	9	309
1階ハンカー	直管蛍光灯 Hf32形	5	5	9	309
2階多目的ホール	スクエアライト □600 埋込 FPL55×4	14	56	4	309
2階多目的ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	12	12	4	309
2階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	9	309
2階	シーリングライト FCL32・40形	1	1	9	309
2階女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	4	309
	非常灯 別置(直付形)	1	1		
2階	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	4	309
2階女子更衣室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	4	309
	非常灯 別置(直付形)	1	1		
2階	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	4	309
2階	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
2階	直管蛍光灯 FL20形	1	1	4	309
2階作業員玄関	直管蛍光灯 FL20形	1	2	9	309
2階作業員玄関	直管蛍光灯 FL20形	1	2	9	309
	非常灯 別置(直付形)	1	1		
2階手洗い	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	4	309
2階手洗い	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	4	309
2階手洗い	直管蛍光灯 FL20形	2	2	4	309
2階手洗い	直管蛍光灯 FL20形	3	3	4	309
2階手洗い	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	4	309
2階手洗い	直管蛍光灯 FL20形	2	2	4	309
2階	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
2階	直管蛍光灯 FL20形	3	6	4	309
2階	直管蛍光灯 FL20形	4	8	4	309
2階	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	309

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯点灯本数	点灯時間/日	点灯日数/年
2階工作	直管蛍光灯 Hf32形	7	14	2	309
2階工作	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	2	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
2階物品庫	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	1	309
2階	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	309
2階	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	309
2階	HIDランプ(高天井) 水銀灯(HF) 400形 E39	16	16	4	309
2階	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	309
計		197	297		

生ごみ施設

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯点灯本数	点灯時間/日	点灯日数/年
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	35	70	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	5	10	4	308
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL20形	6	12	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	3	3	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	4	8	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL20形	1	2	4	309
	非常灯 別置(直付形)	1	1		
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL20形	4	16	4	309
生ごみ処理施設	HIDランプ(投光器) ハロゲン500W	6	6	8	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL20形	7	7	4	309
	非常灯 別置(直付形)	7	7		
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	4	12	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL20形	6	12	4	309
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	309
	非常灯 別置(直付形)	2	2		
生ごみ処理施設	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	309
生ごみ処理施設	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	4	309
生ごみ処理施設	ブラケット 棚下灯 FL20形	3	3	4	309
生ごみ処理施設(増設照明)	直管蛍光灯 FL40形	3	3	1	309
生ごみ処理施設(増設照明)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	1	309
道路灯(9ヶ所)	HIDランプ(投光器) 道路灯 NH110形	9	9	3	155
計		128	218		